

淮北聚能发电有限公司淮北国安电厂二期项目2×660MW 超超临界机组3#、4#钢板灰库EPC总承包项目招标文件澄清2

各潜在投标人：

淮北国安电厂二期项目2×660MW 超超临界机组3#、4#钢板灰库EPC总承包项目（招标编号：JG2025-12-0405）整理投标人疑问及回复内容澄清如下：（与招标文件及澄清不一致的以本次最终发出为准）

1、技术协议中P48页：

“投标方负责钢板灰库及其附属建筑物范围内通风、空调和防排烟的设计、供货和施工安装、运行调试，并应通过有关消防部门的检查和验收。”

疑问：钢板灰库的风机房、电气室及电子间属于一期钢板灰库现有系统，建筑物内的通风空调和防排烟等是否还需本次投标方考虑报价？

回复：建筑物内的通风空调和防排烟等不在本次投标方考虑报价。

2、请明确：当本次投标方案与已采购2座钢板灰库有外形差异时，是否会按废标处理及强行要求统一。

回复：本次投标应与已采购2座钢板灰库保持统一，外形有差异时按废标处理。

3、是否包含桩基设计及施工，如包含请提供项目位置地勘报告；

答复：钢板灰库、出料廊道、斗式提升机、散装仓、风机房、集排水池等的土建（除地基处理桩基外）施工及供货由投标方负责；区域内场地的地基处理、岩溶及其他不可预见场地缺陷处理（打桩处理的除外）由投标方负责。