

淮北国安电厂二期项目2×660MW超超临界机组第5批辅机（第2部分）设备采购（06标包：煤场固定式远程射雾器）标前澄清1

各潜在投标人：

淮北国安电厂二期项目2×660MW超超临界机组第5批辅机（第2部分）设备采购（06标包：煤场固定式远程射雾器）（招标编号GN2025-12-0097）整理投标人疑问及回复内容如下：

技术规范书中描述如下：

4.1 固定式远程射雾器技术参数

为满足储煤加湿，减少煤自燃的可能性，同时达到封闭煤场的煤尘抑作用，在煤场内设置高压射雾器系统,共6台。

4.5 斗轮机微米级干雾抑尘装置

为减少斗轮机堆取煤过程中扬尘对环境的污染,在斗轮机取料和堆料过程中的易扬尘点加装微米级干雾抑尘装置。

请招标方明确本项目招标范围除6台射雾器外是否包含斗轮机干雾抑尘装置，如含有斗轮机干雾抑尘装置共含几套斗轮机干雾抑尘装置？

回复：只招6台射雾器

n