

各潜在供应商：

安徽佳先新材料科技有限公司变压器设备采购（项目编号：GN2025-11-1181），现对本项目答疑澄清如下：

疑问：1、技术规范书中2.2 10kV变压器主要技术要求章节提到变压器壳体选用易于安装、维护的铝合金材料（或者其他优质非导磁材料），而表2 货物需求及供货范围一览表外壳材质为304不锈钢外壳或冷轧钢板外壳，冷轧钢具有导磁性，外壳材质要求上下不一致，请澄清明确外壳材质？

回复：干式变压器外壳使用不带导磁性的不锈钢材质。

疑问：2、本次招标为2台10KV干式变压器，技术规范书表2 货物需求及供货范围一览表中变压器数量为2，但是外壳；铭牌、标识牌和警示牌；散热系统；温控器数量却都是1，请澄清明确外壳；铭牌、标识牌和警示牌；散热系统；温控器数量？

回复：各为1套/台，具体详见采购文件采购需求。

原询比文件其他内容不变，询比文件与本公告不一致的以本公告为准。请各供应商及时知悉，如未能及时查看影响响应的，后果自负。给各供应商带来的不便，敬请谅解。

特此通知。

安徽佳先新材料科技有限公司  
安徽省招标集团股份有限公司  
2025年3月10日