

淮北国安电厂二期项目2×660MW超超临界机组第5批辅机（第2部分）设备采购（07  
标包：热排污泵）标前澄清1

各潜在投标人：  
淮北国安电厂二期项目2×660MW超超临界机组第5批辅机（第2部分）设备采购（07标包：热排污泵）  
（招标编号GN2025-12-0097）整理投标人疑问及回复内容如下：

- 1、
- 1、这个排污泵即要求自吸的又要求是液下长轴泵，请问这个泵按哪种泵型选？回复：按液下长轴泵选型。
- 2、如果按招标文件中的参数选型都是 2900 转的，没有 1450 转的。请问是否可 以按 2900 转报价？回复：按1450r/min选型。
- 3如果要按液下泵 YW 选型 ，是有机密封的，这个要求有点矛盾，请确认。
- 回复：按招标规范书执行
- 4、电机品牌是否有要求？招标文件中没有体现。
- 回复：按招标规范书执行