

塔什干海螺5MWp光伏发电项目PC总承包工程澄清答疑公告

项目编号：24AT137075806051

针对塔什干海螺5MWp光伏发电项目PC总承包工程（项目编号：24AT137075806051）答疑内容，现回复如下：

1. 分部分项工程量清单与计价表(竖表)【建筑工程】序号30中工程量与 2024.9.19塔什干结构招标图中预算工程量有较大出入,请确认结构图中 S10-S12 中内容是否计入清单工程量。

回复：图纸设计抱箍、螺栓、夹具等根据清单项目特征描述由投标单位综合考虑，不单独计量。

2. 结构图 S10、S12中矿山及综合办公楼车棚平面布置图中注明XG1 均为[14 材料，但S11图中XG-1材料标为 $\Phi 83 \times 3$ 钢管，请确认以哪种材料为准。

回复：以S10及S12图中系杆材料槽钢[14型号为准,并按照S11图中不等高型钢连接节点焊接做法实施。

本项目投标截止时间及开标时间变更为：2024年10月15日09时30分(北京时间)，招标文件其他内容不变，请各潜在投标单位知悉。

2024年9月29日