

安徽省巢湖铸造厂有限责任公司新建4号劳务厂房供配电工程澄清与修改通知01号

各潜在投标人：

经研究，现对《安徽省巢湖铸造厂有限责任公司新建 4 号劳务厂房供配电工程》（招标编号：2024GFAAZ00874-1），作如下澄清及修改：

（一）投标人答疑回复

1、设计说明中设计范围描述为：“本册图纸设计分界点为开关站10kV进线开关柜”；供电电源描述为：“本工程采用1路6kV电源引入”；2台干式变压器规格型号表示为6KV配电变压器；高压柜一次系统图中的主要设备均为10kV设备。以上相关电压等级的描述不相符。请明确本次招标范围内的高压开关柜及其内部主要设备电压等级是10kV还是6kV？

回复：本工程实际用电为6kV，本次招标范围内的高压开关柜及其内部主要设备电压等级是10kV。

2、《配电房6kV电气一次主接线图》要求进出线柜需安装电能表，但进出线柜中的电流互感器只有2个绕组：0.5/5P20，分别是测量和保护用，无计量绕组。请明确。

回复：出线柜按照的电能表仅供内部记录使用，不用于收费，与测量绕组并用。

（二）招标文件澄清与修改

1. 招标公告第9条招标文件的异议、投诉增加第9.3条“受理异议的联系人和联系方式见招标公告11.1和11.2”。

2. 招标文件第三章“技术文件评分标准”品牌评审做如下修改：

品牌评审	4分	<p>评委对所投产品品牌的技术先进性、市场占有率、产品性能等方面，综合比较后酌情进行给分</p> <p>优秀得 $3 < F \leq 4$ 分，一般得 $2 < F \leq 3$ 分，较差得 $1 \leq F \leq 2$ 分，未提供的不得分。</p> <p>注：投标文件中应提供第三方机构或网站提供的市场占有率参考资料、所投主要设备品牌近三年销售情况简介、主要设备产品彩页、技术资料等材料的扫描件（应保持扫描件清晰可辨，否则责任自负）。</p>
------	----	--

修改为：

品牌评审	4分	<p>评委对所投产品品牌的技术先进性、产品性能等方面，综合比较后酌情进行给分</p> <p>优秀得 $3 < F \leq 4$ 分，一般得 $2 < F \leq 3$ 分，较差得 $1 \leq F \leq 2$ 分，未提供的不得分。</p> <p>注：投标文件中应提供所投主要设备品牌近三年销售情况简介、主要设备产品彩页、技术资料等材料的扫描件（应保持扫描件清晰可辨，否则责任自负）。</p>
------	----	---

本通知文件与招标文件具有同等效力，与招标文件在同一内容表述不一致处，以修改通知文件为准。

招 标 人：安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

地 址：安徽省巢湖市长江西路2号

邮 编：238000

联 系 人：郭工、陈工

电 话：0551-82308414

招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地 址：合肥祁门路 1779 号安徽国贸大厦 14 楼 1404 室

邮 编：230031

联 系 人：胡工、窦工

电 话：0551-63736770、15122662025

2024年5月11日