

安徽省杂技团梦幻剧场消防改造工程项目（二次）答疑澄清（一）

安徽省杂技团梦幻剧场消防改造工程项目（二次）（项目编号：JG2024-01-2598）答疑澄清如下：

1、现场、清单及图纸未见水池水箱，清单中水位显示装置如何安装？请明确

回复：未设置水池水箱，清单中水位显示报警装置已删除。项目最新清单控制价图纸等资料详见本答疑澄清附件，控制价金额详见本答疑澄清第5条。

2、图纸2层、3层未见消火栓系统，是否配置？请明确

回复：需配置，工程量清单已计入，具体详见水图（图纸-“水施-杂技团”）。

3、3*15 厚石膏板的意思是3层15厚石膏板吗？是否为防火石膏板？

回复：是3层15厚石膏板，耐火纸面石膏板。

4、2*15 厚石膏板的意思是2层15厚石膏板吗？是否为防火石膏板？

回复：是2层15厚石膏板，耐火纸面石膏板。

5、本项目控制价（最高投标限价）变更为541441.61元，清单图纸等资料详见本答疑澄清附件，投标人严格按照招标时提供的ZHQB等资料来编制ZHTB(zhtb)，具体要求详见招标文件。

以上答疑澄清是招标文件的组成部分，如答疑澄清与招标文件存在描述不一致的，均以此文件为准。

安徽省杂技团

安徽省招标集团股份有限公司

2025年2月13日